РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.АЮ64.В.01148

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0019000

Общество с ограниченной ответственностью «КабельЭлектроСвязь». ОГРН: 1067746319783. Юридический адрес: 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, территория Северная промзона. Фактический адрес: 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, территория Северная промзона.Телефон: (499) 258-02-00. Факс: (499) 258-02-00. Адрес электронной почты: info@cabletrade.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КабельЭлектроСвязь». Юридический адрес: 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, территория Северная промзона. Фактический адрес: 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, территория Северная промзона. Телефон: (499) 258-02-00. Факс: (499) 258-02-00. Адрес электронной почты: info@cabletrade.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели монтажные, огнестойкие, не распространяющие горение, для систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, с медными жилами сечением из ряда (0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5) мм², с числом пар от 1 до 40, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, оболочкой из полимерной композиции не содержащей галогенов, в том числе с дополнительным огнестойким барьером из слюдосодержащей ленты, изготовленный по ТУ 3581-004-93497588-2011, марок: КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
код ОК 034 (ОКПД 2): 27.32.13.140

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности ГОСТ 31565-2012 (п.п. 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8) (показатели пожарной опасности: ПРГП 1б, ПО 1, ПКА 1, ПТПМ 2, ПД 1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№1/331 от 27.10.17 г., 2/М2089-ФЗ от 10.11.2017 г., Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015, адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12 а. Схема сертификации 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015 (ГОСТ ISO 9001:2011), ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004), OHSAS 18001:2007 № РОСС RU.3992/04ФЖШ0.0153 срок действия от 26.05.2016 г, выданный Центральным органом по сертификации ООО «ГЛАВСТАНДАРТ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.11.2017 по 13.11.2022

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) И.И. Далбинш (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) А.В. Трошин (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887, Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru