РОССИЙСКИЙ РЕЧНОЙ РЕГИСТР

РР—11.1

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ
типа изделия
№ 09-11.1-3.4.1-0611

Наименование Извещатель пожарный тепловой многоточечный ИП 102-2Х2

Организация-изготовитель ООО НПФ «Спецсистемы»

Техническая документация согласована

ТУ 25-0909.0010-93 Технические условия «Извещатель пожарный тепловой многоточечный ИП 102-2Х2» письмом № МФ-Т080-1412 от 6 сентября 2018 г.

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Речным Регистром.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Речного Регистра и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения

предназначен для обнаружения пожара по превышению скорости нарастания температуры окружающей среды, установленного порогового значения и выдачи сигнала тревоги на приемно-контрольные пожарные и охранно-пожарные приборы, а также выдачи сигналов «Пожар» и «Неисправность».

Настоящее Свидетельство действительно с 20.09.2018 (дата) до 05.09.2024 (дата)

М.П.

Директор Московского филиала Российского Речного Регистра (должность) _____ (подпись) Преснов С.В. (фамилия и.о.)

09.18.038.649910

05.2018

09 0143429

Технические показатели

1. Тип (марка)	ИП 102-2Х2;
2. Род тока	постоянный;
3. Напряжение, В	12/24;
4 Ток, потребляемый извещателем, мА:	
в дежурном режиме	4;
в режиме "Пожар"	17;
5. Количество датчиков, шт;	
ДТК	до 20
ИПР-К	до 2
УКК	1
ДПТ-Т	до 15
ИПК-ТУ, ИПК-ТУ В	до 10
6. Степень защиты электрооборудования:	
Блок сопряжения БС	IP 65
Извещатель ИПК-ТУ, ИПК-ТУ В	IP 65
Датчики ДТК, ДТК В, ДПТ-Т	IP 65
Извещатель ИПР-К	IP 56
Коробка коммутационная КК	IP 65
Устройство контроля конечное УКК	IP54

Состав извещателя : блок сопряжения БС, датчик пожарный термоэлектрический ДПТ, коробка коммутационная КК, устройство контроля конечное УКК, извещатель пожарный ручной контактный ИПР-К, датчик пожарный термоэлектрический точечный ДПТ-Т (трюмный), датчик тепловой контактный ДТК, извещатель пожарный комбинированный транспортный унифицированный ИПК-ТУ, ИПК-ТУ В.
Может применяться в составе комплексов пожарной автоматики КТС "СПАС-СМ", КТС "СПАС-СП".

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия не заменяет сертификат, выдаваемый на серийные материалы и изделия

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Речного Регистра и Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта случаях.

Бланк не является ценной бумагой, изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, т/з № 35. Тел.: (495) 726-47-42, г.Москва, 2014 г. www.opcion.ru