ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
**РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА**
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Дворцовая набережная, 8,
Санкт-Петербург, 191186, Россия
Т: 8 800 333 99 99 Ф: +7 (812) 314 10 87
E: pobox@rs-class.org И: www.rs-class.org

FEDERAL AUTONOMOUS INSTITUTION
**RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING**
HEAD OFFICE

8, Dvortsovaya Naberezhnaya,
Saint Petersburg, 191186, Russia
T: +7 (812) 380 20 72 F: +7 (812) 314 10 87
E: pobox@rs-class.org I: www.rs-class.org

| | |
|---|---|
| Дата / Date: | 06.04.2016 |
| Куда / To: | ООО «Ярпожинвест» г. Ярославль. РФ |
| Кому / Attn.: | Д.В. Васильеву. Генеральному директору |
| Факс / Fax / E-mail: | sales@yarpojinvest.ru |
| От / From: | Главное управление РС |
| Наш / Our ref.: | 313-41-84348 |
| Ваш / Your ref.: | 25-03-2016/02 от 25.03.2016 |
| Копия / Copy to: | Нижегородский филиал РС |
| Страниц / Pages: | 1 |
| Касательно / Subject: | Одобрение огнетушителей |

Уважаемый Дмитрий Владимирович,

На Ваш запрос сообщаем, что, в соответствии с пунктом 5.1.9.7 ч.VI Правил классификации и постройки морских судов и требованиями п. 2.1.1.1 главы 4 «Международного кодекса по системам противопожарной безопасности (резолюция MSC.98(73) ИМО» применяемые на морских судах переносные огнетушители углекислотного или порошкового типа должны иметь вместимость не менее 5 кг, что и зафиксировано в выданном Вашему предприятию СТО № 16.04212.130. Огнетушители меньшей вместимости в качестве переносных огнетушителей, требуемых Правилами РС и международной конвенцией СОЛАС, применены быть не могут, следовательно, и сертификация, подтверждающая их соответствие выше указанным требованиям, не возможна.

С уважением,

Сергеев А.А.
Заместитель начальника управления–
Начальник отдела механического оборудования и систем.

Исполнитель: Аксёнов В.Т.
E-mail: / Tel.: aksenov.vt@rs-class.org / +7 (812) 570 43 11 (2144)

SAI GLOBAL certified system
ISO 9001
EFQM Member
Shares what works.