



Устройство дистанционного пуска УДП 535-Exd «МОРОЗ»

1Ex db IIC T6...T5 Gb X/ Ex tb IIC T85°C...T100°C Db X, Ex ia IIC T85°C...T100°C Da X

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.НВ77.В.0497/23 с 13.07.2023г. по 12.07.2028г.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.НА65.В.01852/23 с 14.07.2023г. по 13.07.2028г.

ПАСПОРТ АТФЕ.425211.001ПС (Руководство по эксплуатации)

1. Назначение

1.1. Устройство дистанционного пуска УДП 535-Exd «МОРОЗ» (в дальнейшем устройство) предназначены для ручного включения сигнала на приемно-контрольном приборе (далее ППКП), в помещениях зданий и сооружений различного назначения.

1.2. Корпус устройства выполнен из алюминиевого сплава, соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 043/2017, ТР ЕАЭС 037/2016, ГОСТ Р 53325-2012, ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), ГОСТ IEC 60079-1:2013, ГОСТ IEC 60079-31:2013 и имеет маркировку взрывозащиты **1Ex db IIC T6...T5 Gb X/Ex tb IIC T85°C...T100°C Db X, Ex ia IIC T85°C...T100°C Da X** по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

1.3. Устройство рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 60 °С до плюс 95°С. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150, степень защиты IP66 по ГОСТ 14254.

2. Описание работы

Устройство активируется в два действия: 1- удалением пружинного шплинта (защитного элемента), 2- удалением чеки. Не более чем через 4 секунды устройство перейдет в режим тревоги с постоянным свечением красного индикаторного светодиода и передаст сигнал тревоги на ППКП. Возврат устройства в исходное состояние (дежурный режим) осуществляется установкой чеки-застежки на штатное место с помощью спец. инструмента, установкой защитного элемента и сбрасыванием сигнала тревоги на ППКП. Индикация дежурного режима осуществляется промаргиванием светодиода.

ВНИМАНИЕ!

Для обеспечения стабильной работы прибора, необходимо поддерживать магнит чеки в чистоте. Не допускается налипание посторонних частиц.

2.2. При переходе устройства в режим тревоги увеличивается его потребление тока от шлейфа ППКП, где происходит регистрация сигнала тревоги, сопровождающаяся звуковой, световой или символьной индикацией в зависимости от типа используемого ППКП

2.3. Устройство питается от шлейфа ППКП.

2.4 УДП дополнительно оборудован сухим переключающим **контактом геркона*** с выходом на отдельный клеммник XS2.

2.5 Габаритные размеры устройства показаны на рис.2.

2.6. Устройство рассчитано на непрерывную круглосуточную работу.

2.7 Для закрепления на столб или трубу применяется универсальный кронштейн КСТ АЯКС.

Таблица типов кабельных вводов Ex МКВМ

Тип кабельного ввода Ex МКВМ	Условное обозначение	Проходной диам. кабеля, мм
Открытая прокладка кабеля	Ex МКВМ M20K	4-14
Труба с резьбой G1/2	Ex МКВМ M20T1/2	4-14
Труба с резьбой G3/4	Ex МКВМ M20T3/4	4-14
Металлорукав РЗЦ 10мм	Ex МКВМ M20KM10	4-10
Металлорукав РЗЦ 12мм	Ex МКВМ M20KM12	4-12
Металлорукав РЗЦ 15мм	Ex МКВМ M20KM15	4-14
Металлорукав РЗЦ 18мм	Ex МКВМ M20KM18	4-14
Бронированный кабель	Ex МКВМ M20B	4-14

Тип кабельного ввода Ex МКВМ	Условное обозначение	Проходной диам. кабеля, мм
Открытая прокладка кабеля	Ex МКВМ M25K	6-18
Труба с резьбой G3/4	Ex МКВМ M25T3/4	6-18
Металлорукав РЗЦ 8мм	Ex МКВМ M25KM8	6-8
Металлорукав РЗЦ 10мм	Ex МКВМ M25KM10	6-10
Металлорукав РЗЦ 12мм	Ex МКВМ M25KM12	6-12
Металлорукав РЗЦ 15мм	Ex МКВМ M25KM15	6-15
Металлорукав РЗЦ 18мм	Ex МКВМ M25KM18	6-18
Металлорукав РЗЦ 20мм	Ex МКВМ M25KM20	6-18
Бронированный кабель	Ex МКВМ M25B	6-18

Таблица типов кабельных вводов МКВ

Тип кабельного ввода МКВ	Условное обозначение	Проходной диам. кабеля, мм
Открытая прокладка кабеля	МКВ M20K	6-12
Труба с резьбой G1/2	МКВ M20T1/2	6-12, 10-12
Труба с резьбой G3/4	МКВ M20T3/4	6-12, 10-12
Металлорукав РЗЦ 10мм	МКВ M20KM10	6-8
Металлорукав РЗЦ 12мм	МКВ M20KM12	6-10
Металлорукав РЗЦ 15мм	МКВ M20KM15	6-12
Бронированный кабель	МКВ M20B	6-10, 10-12
Бронированный кабель с двойным уплотнением	МКВ M20B2	6-10, 10-12

Тип кабельного ввода МКВ	Условное обозначение	Проходной диам. кабеля, мм
Открытая прокладка кабеля	МКВ М25К	10-16
Труба с резьбой G3/4	МКВ М25Т3/4	10-16
Металлорукав РЗЦ 20мм	МКВ М25КМ15	6-12
Металлорукав РЗЦ 20мм	МКВ М25КМ20	10-16
Бронированный кабель	МКВ М25В	10-12,5, 12,5-16
Борнированный кабель с двойным уплотнением	МКВ М25В2	10-12,5, 12,5-16

3. Основные технические характеристики устройства.

3.1 Максимальные входные искробезопасные параметры:

U_i , 30В; I_i 100мА; P_i 1Вт L_i 10 мкГн; C_i 50 пф

3.2 Напряжение питания - 9-30 В; в «дежурном режиме» индикатор промаргивает в интервале 5-7сек., в режиме «пожар» индикатор горит постоянно

3.3 Средний потребляемый ток в дежурном режиме не более 50 мкА;

3.4 Ток потребления в режиме «Пожар»: 10 ± 2 мА (при 9В), не более 20 ± 2 мА (при 30В);

3.5 Температура окружающей среды: -60°С ... + 70°С (Т6); -60°С ... + 95°С (Т5)

3.6 Максимально допустимая относительная влажность окружающей среды – 98%;

3.7 * коммутируемые параметры дополнительного геркона: мощность 1,5 Вт; напряжение 30В, ток 0,2А.

3.8 Габаритные размеры – Рис.2; масса – не более 2.1 кг;

3.9 Степень защиты корпуса: IP66 по ГОСТ 14254-2015;

3.10 Устройства УДП 535-Exd «МОРОЗ» не содержит драгоценных металлов (п.1.2 ГОСТ 2.608-78).

3.11 Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T5 Gb X/Ex tb IIC T85°C...T100°C Db X,

Ex ia IIC T85°C...T100°C Da X по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017). Знак X следующий за маркировкой взрывозащиты означает, что устройства УДП 535 Exd «МОРОЗ» должны применяться с кабельными вводами и Ex-заглушками завода-изготовителя или другими кабельными вводами и заглушками, соответствующими требованиям ТР ТС 012/2011, имеющими действующий сертификат соответствия, обеспечивающими вид и уровень взрывозащиты, а так же степень защиты оболочки, соответствующие УДП 535-Exd «МОРОЗ». Материал уплотнительных колец должен быть рассчитан на работу при температуре окружающей среды, соответствующей условиям эксплуатации устройства.

Кабельные вводы позволяют ввести:

- кабели круглого сечения – К, - для прокладки в трубе Т1/2, Т3/4;
- бронированный кабеля В, - кабель в металлорукаве КМ

3.12 Класс по степени защиты от поражения электрическим током – III по ГОСТ 12.2.007.0.

3.13.Средний срок службы устройства не менее 10лет.

3.14 Устройство не содержит драгоценных металлов (п.1.2 ГОСТ 2.608-78)

Устройства изготавливаются в соответствии с таблицей:

Вид	Надпись назначения на ручке*	Обозначение при заказе	Назначение
УДП 535 Exd «МОРОЗ»	«Пуск пожаротушения» или «Дымоудаление» или «Аварийный выход»	УДП 535-Exd «МОРОЗ» (Пуск пожаротушения)	Запуск систем пожарной автоматики
		УДП 535-Exd «МОРОЗ» (Дымоудаление)	Запуск систем дымоудаления
		УДП 535-Exd «МОРОЗ» (Аварийный выход)	Формирование аварийных сигналов или сигналов для разблокирования аварийных выходов

(* по согласованию с потребителем могут изготавливаться устройства с любой надписью назначения на приводном элементе и корпусах любого цвета, отличного от красного)

4. Требования к комплектности.

Комплект поставки устройства должен соответствовать перечню, указанному в таблице.


Наименование	Кол-во	Примечание
Устройство дистанционного пуска УДП 535-Exd «МОРОЗ»	1	
Паспорт – руководство по эксплуатации	1	
Упаковка	1	
Специальный инструмент	2	
Кабельные вводы Ex МКВМ, МКВ, Ex-заглушки ВЗ (по заказу)		

5.Монтаж устройства

5.1 Монтажники должны иметь соответствующую квалификацию и действовать аккуратно при монтаже приборов.

5.2 Установите основание в месте установки, подготовьте отверстия. Закрепите основание устройства на стене.

5.3 Ослабить стопорный винт, отвернуть крышку с чекой-застежкой. Подключите провода шлейфа



через герметичные кабельные вводы к клеммам на плате согласно Рис.1 Завернуть крышку с чекой-застежкой до упора. Застопорить стопорным винтом.

5.4 По завершении монтажа убедиться, что крышка притянута к основанию и застопорена винтом, кабельные вводы установлены и зафиксированы в основании корпуса, вводной кабель зафиксирован уплотнителем ввода.

5.5 Проверьте работоспособность устройства совместно с приемно-контрольным прибором. После проверки работы извещателя необходимо вернуть чеку-застежку в исходное положение с помощью специального инструмента, (входящего в комплект) и сбросить сигнал тревоги на ПКП.

6. Обеспечение взрывозащищённости

6.1 Взрывозащищённость устройства обеспечивается выполнением конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) и видами взрывозащиты: взрывонепроницаемая оболочка «d» по ГОСТ IEC 60079-1-2013, искробезопасная цепь «i» по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), видом взрывозащиты «защита от воспламенения пыли оболочками «t» по ГОСТ IEC 60079-31:2013.

Взрывозащита вида искробезопасная цепь «i» обеспечивается следующими средствами.

6.2 Извещатели с видом взрывозащиты цепь «i» предназначены для работы с источником питания и регистрирующей аппаратурой, имеющими искробезопасные электрические цепи по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) и искробезопасные параметры (уровень искробезопасной электрической цепи и подгруппу электрооборудования) соответствующие условиям применения извещателя во взрывоопасной зоне.

6.3 Электрическая нагрузка элементов, обеспечивающих искрозащиту, не превышает 2/3 номинальных значений тока, напряжения и мощности.

6.4 Электрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность изоляции соответствует требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011). Максимальная температура нагрева поверхности извещателя в установленных условиях эксплуатации не превышает допустимых значений ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

Взрывозащита вида взрывонепроницаемая оболочка «d» обеспечивается следующими средствами.

6.5 Электрические элементы извещатели заключены во взрывонепроницаемую оболочку, выдерживающую давление внутреннего взрыва и исключаящую его передачу в окружающую взрывоопасную среду.

6.6 Взрывоустойчивость и взрывонепроницаемость оболочки соответствует требованиям для электрооборудования подгруппы IIS по ГОСТ IEC 60079-1-2013. Оболочка испытывается на взрывоустойчивость при изготовлении в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-1-2013.

6.7 Параметры взрывонепроницаемых соединений оболочки соответствуют требованиям по ГОСТ IEC 60079-1-2013 для электрооборудования группы II.

6.8 Извещатели комплектуются кабельными вводами, обеспечивающими постоянное и прочное уплотнение кабеля в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-1-2013.

6.9 Извещатели видом взрывозащиты «защита от воспламенения пыли оболочками «t» соответствуют требованиям ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) и ГОСТ IEC 60079-31:2013.

6.10 Уплотнения и соединения элементов конструкции корпуса извещателя обеспечивают степень защиты IP66 по ГОСТ 14254-2015.

6.11 Механическая прочность корпуса извещателя соответствует требованиям ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) с высокой степенью опасности механических повреждений.

6.12 Характеристики конструкционных материалов обеспечивают электростатическую искробезопасность по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017). Фрикционная искробезопасность обеспечивается особыми условиями применения.

7. Обеспечение взрывозащищённости при монтаже

7.1 Устройство относится к взрывозащищённому электрооборудованию групп II, III и предназначены для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с маркировкой взрывозащиты, требованиями ТР ТС 012/2011, ГОСТ IEC 60079-14-2013, других нормативных документов.

7.2 Возможные взрывоопасные зоны применения, категории взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011), ГОСТ IEC 60079-10-2-2011) ГОСТ IEC 60079-14-2013) других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных газовых и пылевых средах.

7.3 Выбор подводимого кабеля необходимо производить в соответствии с температурными классами и температурой эксплуатации УДП 535- Exd «МОРОЗ». Подвод кабеля к коробке производить в соответствии с п.16.6 ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

7.4 Извещатели УДП 535- Exd «МОРОЗ» должны применяться с сертифицированными кабельными вводами, которые не нарушают вид и уровень взрывозащиты и степень защиты оболочки извещателей. Материал уплотнительных колец должен быть рассчитан на работу при температуре окружающей среды, соответствующей условиям эксплуатации.

7.5 Поключаемые к УДП 535- Exd «МОРОЗ», с видом взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь «i» внешние электротехнические устройства должны иметь искробезопасные электрические цепи по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и искробезопасные параметры (уровень искробезопасной

электрической цепи и подгруппу электрооборудования), соответствующие условиям применения устройств

во взрывоопасной зоне.

7.6 Для исключения появления на поверхности устройств электростатических зарядов чистка поверхности допускается только влажной тканью.

7.7 При установке УДП535- Exd «МОРОЗ» необходимо оберегать их от механических ударов с целью исключения образования фрикционных искр.

7.8 На корпусе устройства имеется маркировка взрывозащиты.

8. Техническое обслуживание.

8.1 Техническое обслуживание устройств заключается в периодической проверке надежности подключения проводов шлейфа при помощи подтягивания отверткой винтов клемм.

8.2. Периодическая проверка работоспособности устройства осуществляется путем удаления защитного элемента и чеки не реже одного раза в полгода.

9. Меры безопасности.

9.1. Устройство является безопасным изделием, т.к. корпус выполнен из экологически чистого материала, используемое напряжение не превышает 30В.

10. Транспортирование и хранение. Утилизация.

10.1. Транспортирование устройств в транспортной упаковке должно соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

10.2. Хранение устройств в упаковке должно осуществляться на закрытых складах.

Температурный режим хранения должен соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Срок хранения 2года с момента изготовления.

10.3 Утилизация устройств производится с учетом отсутствия в составе устройств токсичных компонентов.

11.Гарантии изготовителя

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие устройств требованиям ТУ при соблюдении потребителем требований транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации устройств - 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента изготовления.

Свидетельство о приемке

Устройство дистанционного пуска взрывозащищённое УДП 535-Exd «МОРОЗ»,

зав. № _____ Тип ввода _____

прошел ПСИ и отвечает требованиям АТФЕ.425211.001ТУ

Изготовитель: ООО «СНВ» 390027, г.Рязань, ул. Новая, д.51 В,лит.А пом.Н1,

тел. +7 (495) 320-09-97.

E-mail:451694@bk.ru <http://m-kontakt.ru>

Дата производства:

_____ 20 _____ г.

ОТК _____ (печать)

Подпись _____





Рис.2. Габаритные размеры устройства