



УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОЕ
АДРЕСНОЕ ЕхУДП-1-R3
Паспорт
908.3065.00.000-02 ПС

Свидетельство о приёмке и упаковывании

Устройство дистанционного пуска взрывозащищённое адресное

ЕхУДП-1-R3 _____

Расшифровку обозначения см. в руководстве по эксплуатации 908.3065.00.000-01 РЭ

Зав. № _____

Версия ПО 2.19

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации, соответствует требованиям технических условий ЮВМА 420520.004 ТУ, признано годным для эксплуатации, упаковано согласно требованиям действующей технической документации.

Начальник ОКК _____	_____	_____
личная подпись	расшифровка подписи	дата

М.П.

Упаковщик _____	_____	_____
личная подпись	расшифровка подписи	дата

1 Основные сведения об изделии

1.1 Устройство дистанционного пуска взрывозащищённое адресное ЕхУДП-1-R3 (далее – УДП) предназначено для ручного включения исполнительных устройств в системах охранно-пожарной сигнализации и противопожарной защиты, работающих по протоколу R3.

1.2 Ручное включение УДП осуществляется в два действия (разбить стекло, нажать кнопку).

1.3 УДП предназначено для работы с прибором ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» протокол R3.

1.4 Питание УДП и передача сигнала осуществляется по адресной линии связи (далее - АЛС). Подключение к ППКОПУ – без учета полярности.

1.5 В системе УДП занимает один адрес.

1.6 УДП рассчитано на непрерывную эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от минус 60 °С до плюс 70 °С и максимальной относительной влажности до 98 %, без образования конденсата.

2 Основные технические данные

2.1 Цвет корпуса – по заказу (кроме красного). Например, желтый, синий или зелёный.

2.2 Ток потребления в дежурном режиме при напряжении в АЛС от 18 до 36 В, не более 190 мкА.

2.3 Световая индикация – один светодиод зелёного цвета. Режимы индикации:

- мигание один раз в (4+1) секунд в дежурном состоянии;
- мигание два раза в секунду в состоянии «Пожар»;
- частое мигание в течение (2+1) секунд в состоянии «Тест» после прикладывания магнита к корпусу. Место прикладывания магнита указано на рисунках приложения А руководства по эксплуатации 908.3065.00.000-01 РЭ.

2.4 Выходные сигналы по запросу от ППКОПУ:

- базовые параметры (тип, версия прошивки, программный заводской номер и т.п.);
- состояние тревоги при нажатии кнопки.

2.5 Время готовности УДП после подачи напряжения питания не более 10 с.

2.6 Масса УДП, кг, не более 3.

2.7 Габаритные размеры, не более (123x115x160) мм.

2.8 Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2019 и ГОСТ ИЕС 60079-1-2013: 1Ex db IIC T6 Gb X.

2.9 Сечение проводов, подключаемых к клеммам УДП от 0,5 до 2,5 мм².

2.10 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой УДП, по ГОСТ 14254-2015 IP67.

2.11 Назначенный срок службы – 10 лет.

2.12 Средняя наработка на отказ 60000 ч.

2.13 Вероятность безотказной работы за 1000 ч 0,98.

2.14 Остальные технические характеристики, обозначения кабельных вводов (штуцеров), схемы включения и т.д. см. в 908.3065.00.000-01 РЭ.

3 Комплектность

Таблица 1- Комплектность

Наименование	Кол-во	Примечание
ЕхУДП-1-R3	1 шт.	кабельные вводы в соответствии с заказом
Магнит неодимовый 9x11	1 шт.	
Паспорт	1 экз.	на каждый УДП
ЗИП	компл.	см. 908.3065.00.000-01 РЭ
Стекло	1 шт.	
Винт М4	1 шт.	

4 Гарантии изготовителя

4.1 Гарантийный срок эксплуатации:

- 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня его отгрузки потребителю;
- для серии 5 - 48 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 60 месяцев со дня его отгрузки потребителю. Сведения об условиях хранения извещателей в заводской упаковке приведены в 908.3065.00.000-01 РЭ.

Сведения об условиях хранения извещателей в заводской упаковке приведены в 908.3065.00.000-01 РЭ.

4.2 Изготовитель гарантирует работу УДП при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит ремонт или замену УДП

4.4 В случае выхода УДП из строя в период гарантийного обслуживания его следует с указанием наработки на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вместе с настоящим паспортом возвратить по адресу: Россия, 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 6-я Заводская, 25 ЗАО «НПК ЭТАЛОН».

5 Сведения о сертификации

5.1 Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.B.00913/24

5.2 Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 №ЕАЭС RU C-RU.АЯ45.B.00309/25

5.3 Сертификат соответствия №РОСС RU.33026.04ЦЭТ00С002.C01012 (по сейсмостойкости)

5.4 Декларация о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 037/2016, регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.B.98644/25.



Руководство по эксплуатации, сертификаты на странице товара (в разделе «Сертификаты») на сайте www.npk-etalon.ru

Изготовитель

ЗАО НПК ЭТАЛОН, 347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина 60, а/я 1371, т/факс: (8639) 27-78-29, 27-79-60

E-mail: info@npketalon.ru

Контакты технической поддержки: 8-800-600-12-12 для абонентов России, 8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана, +7-8452-22-11-40 для абонентов других стран, support@rubezh.ru

6 Особые отметки

Таблица 2 – Особые отметки

Проведенные мероприятия	Подпись, дата