



**КОРОБКА КОММУТАЦИОННАЯ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ
ККВ14**

**Паспорт
908.3309.00.000-01 ПС**

1 Свидетельство о приёмке и упаковывании

Коробка коммутационная с установленным изолятором шлейфа

ККВ14 _____

Расшифровку обозначения см. в руководстве по эксплуатации 908.3309.00.000-01 РЭ

Зав. № _____

Коробка коммутационная взрывозащищённая **ККВ14** изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации, соответствует требованиям ЮВМА.640120.001 ТУ и признана годной к эксплуатации, упакована согласно требованиям действующей технической документации.

Начальник ОКК _____
личная подпись

расшифровка подписи

дата

М.П.

Упаковщик _____
личная подпись

расшифровка подписи

дата

2 Основные сведения об изделии

2.1 Коробки ККВ14 из алюминиевого сплава предназначены для размещения в них изоляторов шлейфа, адресных меток, адаптеров и других коммутационных приборов производства ООО РУБЕЖ с целью обеспечения их взрывозащищённости во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011, ГОСТ IEC 60079-14-2011 и ГОСТ 31610.17-2012.

3 Основные технические характеристики

3.1 Основные технические данные коробок и установленных в них приборов приведены в таблице 1.

3.2 Тип и количество кабельных вводов/резьбовых заглушек указаны в обозначении коробки. Расшифровка условного обозначения кабельных вводов приведена в 908.3309.00.000-01 РЭ.

Таблица 1 – Основные технические параметры коробок ККВ14

Наименование параметра	Значение
Установленный в коробку прибор	Указывается в обозначении коробки ¹⁾
Маркировка взрывозащиты:	1Ex db IIC T6 Gb и/или 1Ex db IIC T5 Gb
Диапазон рабочих температур, °С	Определяется установленным в коробку прибором
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2
Степень защиты от воздействия пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015	IP66/ IP67
Количество кабельных вводов/резьбовых заглушек	от 1 до 3
Резьба в корпусе для кабельных вводов	
- корпус коробки (вариант 1)	M25x1,5
- корпус коробки (вариант 2)	M20x1,5
Напряжение питания, В	Определяется установленным в коробку прибором
Потребляемый ток, мА	
Потребляемая мощность, Вт	
Масса, кг, не более	3,5
Габаритные размеры, мм, не более	
-корпус коробки (вариант 1)	300x270x85
- корпус коробки (вариант 2)	240x190x85
Средний срок службы	10 лет

Другие технические данные коробок, электрические и другие характеристики установленного в коробку прибора, а также рекомендации по подключению и настройке приведены в руководстве по эксплуатации коробки 908.3309.00.000-01 РЭ или в руководстве установленного прибора.

4 Комплектность

4.1 Комплектность изделия приведена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Кол-во	Примечание
ККВ14	1 шт.	кабельные вводы и/или резьбовые заглушки в соответствии с заказом
Паспорт 908.3309.00.000-01 ПС	1 экз.	на каждую коробку
Паспорт на установленный в коробку прибор	1 экз.	при наличии прибора, паспорт уложен внутрь коробки
Примечание - При поставке ККВ14-ИЗ-1-R3, ККВ14-АМ-1-R3, ККВ14-SFT-2300-М, ККВ14- РМ-1-R3 допускается устанавливаемый прибор в заводской упаковке и крепёжные элементы для крепления прибора внутри коробки укладывать в корпус ККВ14. Монтаж прибора проводит потребитель		

5 Гарантии изготовителя

5.1 Гарантийный срок эксплуатации:

- 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты выпуска;
- для серии 5 – 48 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 60 месяцев с даты выпуска.

5.2 Изготовитель гарантирует работу прибора при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит ремонт или замену прибора.

5.4 В случае выхода прибора из строя в период гарантийного обслуживания его следует с указанием наработки на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вместе с настоящим паспортом вернуть по адресу: Россия, 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 6-я Заводская, 25, ЗАО НПК ЭТАЛОН.

6 Сведения о сертификации

6.1 Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» № ЕАЭС RU С-RU.BH02.B.00955/24.

6.2 Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 "О требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" № ЕАЭС RU С-RU.ЧС13.B.00914/24.



Руководство по эксплуатации, сертификаты на странице товара на сайте www.npk-etalon.ru

Изготовитель

ЗАО НПК ЭТАЛОН, 347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина 60, а/я 1371.

Т/факс: (8639) 27-79-39.

E-mail: info@npketalon.ru

Контакты технической поддержки: 8-800-600-12-12 для абонентов России, 8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана, +7-8452-22-11-40 для абонентов других стран, support@rubezh.ru

7 Особые отметки

Проведенные мероприятия	Подпись, дата