



**КОРОБКА КОММУТАЦИОННАЯ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ
ККВ-ПА
Паспорт
908.3309.00.000-02 ПС**

1 Свидетельство о приёмке и упаковывании

Коробка коммутационная взрывозащищенная

ККВ-ПА _____

Расшифровку обозначения см. в руководстве по эксплуатации 908.3309.00.000-02 РЭ

Зав. № _____

Коробка коммутационная взрывозащищённая **ККВ-ПА** изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации, соответствует требованиям ЮВМА.640120.001 ТУ и признана годной к эксплуатации, упакована согласно требованиям действующей технической документации.

Начальник ОКК _____
личная подпись

расшифровка подписи

дата

М.П.

Упаковщик _____
личная подпись

расшифровка подписи

дата

2 Основные сведения об изделии

2.1 Коробки ККВ-ПА из алюминиевого сплава предназначены для размещения в них изоляторов шлейфа, адресных меток, адаптеров и других коммутационных приборов производства ООО РУБЕЖ с целью обеспечения их взрывозащищённости во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ ИЕС 60079-10-1-2011, ГОСТ ИЕС 60079-14-2011 и ГОСТ 31610.17-2012.

3 Основные технические характеристики

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Маркировка взрывозащиты:	1Ex db IIC T6 Gb и/или 1Ex db IIC T5 Gb
Установленный в коробку прибор	Указывается в обозначении коробки
Диапазон рабочих температур, °С	Определяется установленным в коробку прибором
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2
Степень защиты от воздействия пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015	IP66/IP67
Количество кабельных вводов	Не более 10 Условные номера от 1 до 10
Резьба в корпусе для кабельных вводов	№1 и №2 М27х2 или М20х1,5 или М25х1,5 №3-10 М20х1,5
Напряжение питания, В	Определяется установленным в коробку прибором
Потребляемый ток, мА	
Потребляемая мощность, Вт	
Масса	Не более 7,0 кг
Габаритные размеры	Не более 420х220х104
Средний срок службы	10 лет

Другие технические данные коробок, электрические и другие характеристики установленного в коробку прибора, а также рекомендации по подключению и настройке приведены в руководстве по эксплуатации коробки 908.3309.00.000-01 РЭ или в руководстве установленного прибора.

4 Комплектность

Таблица 2

Наименование	Кол-во	Примечание
ККВ-ПА	1 шт.	кабельные вводы и/или резьбовые заглушки в соответствии с заказом
Паспорт 908.3309.00.000-02 ПС	1 экз.	на каждую коробку
Паспорт на установленный в коробку прибор	1 экз.	при наличии прибора, паспорт уложен внутрь коробки
Примечание - При поставке ККВ-ПА допускается устанавливаемый прибор в заводской упаковке укладывать внутри корпуса коробки. Монтаж прибора проводит потребитель.		

5 Гарантии изготовителя

5.1 Гарантийный срок эксплуатации:

- 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты выпуска;
- для серии 5 – 48 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 60 месяцев с даты выпуска.

5.2 Изготовитель гарантирует работу прибора при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит ремонт или замену прибора.

5.4 В случае выхода прибора из строя в период гарантийного обслуживания его следует с указанием наработки на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вместе с настоящим паспортом возвратить по адресу: Россия, 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 6-я Заводская, 25, ЗАО НПК ЭТАЛОН.

6 Сведения о сертификации

6.1 Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» № ЕАЭС RU C-RU.BH02.B.00955/24, срок действия до 22.07.2029.



Руководство по эксплуатации, сертификаты на странице товара на сайте www.npk-etalon.ru

Изготовитель:

ЗАО НПК ЭТАЛОН, 347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина 60, а\я 1371.

Т/факс: (8639) 27-79-39.

E-mail: info@npketalon.ru

Контакты технической поддержки: 8-800-600-12-12 для абонентов России, 8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана, +7-8452-22-11-40 для абонентов других стран, support@rubezh.ru

7 Особые отметки

Проведенные мероприятия	Подпись, дата